



1 Térreo
1:50

8 1º piso
1:50




DETALHE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO




NOTAS
 - CORRIMÃO NOS DOIS LADOS DA ESCADA
 - EXTREMIDADES RECORVADAS PARA AS PAREDES
 - FIADAÇÃO APENAS PELA PARTE INFERIOR

TIPO DE OCUPAÇÃO - PÚBLICA - F5
 - PROTEÇÃO POR EXTINTORES (vital)
 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (vital)
 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 - SINALIZAÇÃO DE ABANDONO
 - MAT. DE ACABAMENTO E REV. IN18
 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão
 - ÁREA CONSTRUÍDA - 440 m²



6 Demarcação Extintor



5 Detalhe - Extintor
1:20



7 Detalhe - Saída de Emergência
1:20

LEGENDA EQUIPAMENTOS	
	EXTINTOR PO QUÍMICO SECO
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA SOBRE RODAS
	BARRA ANTI-PÂNICO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE MILHA
	DIREÇÃO ROTA DE FUGA
	FINAL ROTA DE FUGA
	BOTÃO DE ALARME
	SIRENE DE ALARME
	CENTRAL DE ALARME
	BATERIA CENTRAL DE ALARME
	ENTRADA PRINCIPAL DE ENERGIA
	S14 SAÍDA DE EMERGÊNCIA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
 ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE POSSÍVEIS SEM OPORÇÕES MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

	TÍTULO Auditorio Municipal	PLANCHA 01
	REFERÊNCIA Projeto Preventivo contra Incêndio Detalhamento	
PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Matos Costa CNPJ 83.102.566/0001-51	ASSINATURA	
DOUGLAS F. DE MELLO PRESIDENTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO Giovano Mezaroba Eng. Civil CREA/SC 115952-0	ASSINATURA
DESIGNO GM	ESCALA indicada	DATA 01/12/2021

Av. Manoel Nogueira, 89
 Centro, São José do Rio Preto, SP
 Fone: (17) 3364-0255